



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 20 22 Г.**

г. Воронеж

«19» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Валкова О.Н.
и представители абонента ООО ПКБ
Полехов В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Славянская, 5, выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
 - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 60 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода -
 - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) _____
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
5. Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовл.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения не устанавливаем
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
8. Освещение теплового узла, техподполья удовл.
9. Наличие врезок гильз под термометры удовл.
10. Наличие врезок штуцеров под манометры удовл.
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовл.
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ _____

Дополнительные замечания: 1. Установить врезки гильз под термометры. 2. Установить поверенные приборы кент

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Замечания устранены _____ 2022 г.

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО Волкова
Представитель абонента Е.С. Денисов
Инженер СТИиЭ И.Н. Квасова
Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ О.С. Щербакова
Руководитель СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» Д.В. Чуркин