



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«07» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Петрова С.А.  
и представители абонента ООО «ПКС»

Солжков В.И.  
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-ой Стрелковой Дивизии, 4, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
  - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании теплового ввода -
  - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба  $\phi$  13 мм усматована, опломбирована
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения -
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья освещено
- Наличие врезок гильз под термометры имеются
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеются
- Отопление и остекление лестничных клеток удовл.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: Восстановить тепловую изоляцию  $\phi$  32 - Ю.м. Убрать мусор в подвальном помещении.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита



Контролер РРТО \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_

Руководитель СТИиЭ

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин