



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 20 22 Г.

г. Воронеж

«19» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Волкова О.Н.
и представители абонента ООО ПКС
Болотов В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, № 10 выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении **10** минут падение давления составило **0** кгс/см²
 - При гидравлическом испытании узла управления **10** кгс/см²
 - При гидравлическом испытании теплового ввода -
 - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба ф 13,0 мм
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения не установлен
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья удовл.
- Наличие врезок гильз под термометры удовл.
- Наличие врезок штуцеров под манометры удовл.
- Отопление и остекление лестничных клеток удовл.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: 1 Восстановить тепловою изоляцию ф 59-4 мм

2 Установить врезки гильз под термометры, манометры.

3 Установить поверенные приборы ксп.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены _____ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО Волкова _____
Представитель абонента _____
Инженер СТИиЭ _____ И.Н. Квасова
Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ _____ О.С. Щербакова
Руководитель СТИиЭ _____
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____ Д.В.Чуркин