



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 2022 Г.**

г. Воронеж

«27» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Колосина В.С.  
и представители абонента ООО „ПКС“  
Пышков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, 29, выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
  - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода \_\_\_\_\_
  - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения \_\_\_\_\_
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø 21 мм.
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
5. Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовлетв.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
8. Освещение теплового узла, техподполья удовлетв.
9. Наличие врезок гильз под термометры имеется
10. Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ \_\_\_\_\_

Дополнительные замечания: Восстановить шпильку Ø 76 - 10 мм.

Убрать мусор.

Установить фитинг на обратном трубопроводе.

Восстановить гидроизоляция ввода.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний, указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита



Контролер РРТО \_\_\_\_\_ *Колдуша*

Представитель абонента \_\_\_\_\_ *В.С. Колдуша*

Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_ *И.Н. Квасова*

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_ *О.С. Щербакова*

Руководитель СТИиЭ  
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_ *Д.В. Чуркин*