



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 2022 Г.**

г. Воронеж

«16» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Кондиша В.С.
и представители абонента ООО «ЛКС»

Помехов В.И.
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пушкин, 7,
выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
 - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 8,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода _____
 - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения _____
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø12,5мм
(на входе)
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв
5. Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовлетв
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения устрановлен
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв
8. Освещение теплового узла, техподполья имеется
9. Наличие врезок гильз под термометры имеется
10. Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ _____

Дополнительные замечания: 1. Восстановить мембранную шайбу
Ø89-25мм.

2. Установить крепеж на Тэ.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

