



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 2022 Г.**

г. Воронеж

«04» 04 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Летрова С.И. и представители абонента ООО «НКС»

Ломжков В.И. составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-ой Стрелковой Дивизии, 2, выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
 - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода -
 - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) автоматика
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
5. Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовл.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен, удовл.
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
8. Освещение теплового узла, техподполья освещено
9. Наличие врезок гильз под термометры имеются
10. Наличие врезок штуцеров под манометры имеются
11. Отопление и остекление лестничных клеток имеется
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: Восстановить тепловую точку Ø 54 - 5мм. Убрать мусор в подвальном помещении.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены _____ 2022 г.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Контролер РРТО _____

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ _____

Руководитель СТИиЭ _____

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____



И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин