



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 20 22 Г.**

г. Воронеж

«19» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Волкова О.Н.
и представители абонента ООО ПКС
Поселков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ермаковская, 2, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 60 кгс/см² по истечении **10** минут падение давления составило **0** кгс/см²
 - При гидравлическом испытании узла управления **10** кгс/см²
 - При гидравлическом испытании теплового ввода -
 - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба ф 10,0 мм
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения не установлено
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья удовл.
- Наличие врезок гильз под термометры удовл.
- Наличие врезок штуцеров под манометры удовл.
- Отопление и остекление лестничных клеток удовл.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ

Дополнительные замечания: 1. Установить врезку гильз под термометры. 2. Восстановить тепловую изоляцию. 3. Произвести покраску трубопроводов.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены _____ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО Василова

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____ И.Н. Квасова

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ _____ О.С. Щербакова

Руководитель СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____ Д.В. Чуркин