



## АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«19» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Кандина В.С.  
и представители абонента ООО „ПКС“

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, 17, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
  - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> истечении **10** минут падение давления составило **0** кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании узла управления **10** кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании теплового ввода \_\_\_\_\_
  - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения \_\_\_\_\_
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба  $\phi$  14
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовлетв.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
- Освещение теплового узла, техподполья имеется
- Наличие врезок гильз под термометры не имеется
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
- Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ \_\_\_\_\_

Дополнительные замечания: Выполнить криефикацию ввода.  
Укомплектовать приборами КЧП (термометры)  
электронный узел.  
Восстановить лестницу для спуска.  
Установить сбросной край на фрезежке прямого  
трубопровода.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»

Замечания устранены

2022 г.

Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита



Контролер РРТО Колосова

Представитель абонента [Signature]

Инженер СТИиЭ [Signature]

И.Н. Квасова

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ [Signature]

О.С. Щербакова

Руководитель СТИиЭ  
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» [Signature]

Д.В. Чуркин