



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «25» 05 20 22 Г.

г. Воронеж

«08» 08 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Воевова, О.И.
и представители абонента ООО «ПКС»

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, 33, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 60 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании теплового ввода -
 - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проверена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба ф 27 мм
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья удовл.
- Наличие врезок гильз под термометры удовл.
- Наличие врезок штуцеров под манометры удовл.
- Отопление и остекление лестничных клеток удовл.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ

Дополнительные замечания: восстановить тепловую изоляцию
трубопровода отопления ф 76-8 мм
установить сбросные краны на врезках Т1, Т2;

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Замечания устранены _____ 2022 г.

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО _____

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ _____

Руководитель СТИиЭ _____

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____

О.Н. Волкова

И.И. Денисов

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин