



## АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ « 22 » 05 20 22 Г.

г. Воронеж

« 13 » 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Демурова С.П.  
и представители абонента ООО «ЛКС»  
Поляков В.А.  
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, 11а, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
  - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> по истечении **10** минут падение давления составило **0** кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании узла управления **10** кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании теплового ввода -
  - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) удовл.  
шайба Ø 10 мм усмачована, отмандрована
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения имеется, удовл.
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья освещено
- Наличие врезок гильз под термометры имеются
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеются
- Отопление и остекление лестничных клеток имеется
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: восстановить изоляцию трубопровода отоклещен Ø 54 - 7 м; Ø 40 - 25 м. Убрать мусор и посторонние предметы из подвального помещения.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»

Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Контролер РРТО \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_

Руководитель СТИиЭ

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин