



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ**  
**ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 20 22 Г.**

г. Воронеж

«19» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Волкова О.Н.  
и представители абонента ООО «ПКС»  
Боников В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Шаверская, 15, выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
  - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода -
  - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) -
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
5. Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовл.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения не установлен
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
8. Освещение теплового узла, техподполья удовл.
9. Наличие врезок гильз под термометры удовл.
10. Наличие врезок штуцеров под манометры удовл.
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовл.
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: восстановить тепловую изоляцию. Установить врезки гильз под термометры, манометры. Установить поверенные приборы КЕЛТ.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»

Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита



Контролер РРТО Васюкова \_\_\_\_\_ В.Н. Васюкова

Представитель абонента \_\_\_\_\_ П.С. Сенин

Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_ И.Н. Квасова

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_ О.С. Щербакова

Руководитель СТИиЭ  
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_ Д.В. Чуркин