



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«04» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Петрова С.А.
и представители абонента ООО «ЛКС»
Моняков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-ой Стрелковой Дивизии, 10, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 60 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании теплового ввода -
 - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ф 11 мм
установлена, отлабирована
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установл., удовл.
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья удовл.
- Наличие врезок гильз под термометры имеются
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеются
- Отопление и остекление лестничных клеток имеется
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: восстановить нормативное
освещение тех.подполья. Установить лестницу
для доступа в подвальное помещение. Восстановить
тепловую изоляцию Ф 50-8 см

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Замечания устранены _____ 2022 г.

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО _____

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ _____

Руководитель СТИиЭ _____

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____

С. Л. Петрова
И. Н. Квасова
О. С. Щербакова
Д. В. Чуркин