



## АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«15» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Кандина В.С.

и представители абонента ООО „ПКС“

Шамехов В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Шмидта, 17, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
  - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании теплового ввода \_\_\_\_\_
  - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения \_\_\_\_\_
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø17 (прямая)
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовлетв.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения не установлен
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
- Освещение теплового узла, техподполья удовлетв.
- Наличие врезок гильз под термометры удовлетв.
- Наличие врезок штуцеров под манометры удовлетв.
- Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ \_\_\_\_\_

Дополнительные замечания: 1. Восстановить изоляцию трубопровода.  
2. Заменить крапки на стаяках - 10 шт.  
3. Подмести помещение электарного узла.  
4. Установить фрезьки на обратном трубопроводе.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

Служба тепловой инспекции

и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.



Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Контролер РРТО \_\_\_\_\_

*Колдуша*

*В.С. Колдуша*

Представитель абонента \_\_\_\_\_

*Е.С. Денчов*

Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_

*И.Н. Квасова*

И.Н. Квасова

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_

*О.С. Щербакова*

О.С. Щербакова

Руководитель СТИиЭ

*Д.В. Чуркин*

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_

Д.В. Чуркин