



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«16» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Конюшина В.С.
и представители абонента ООО «ЯКС»
Полехов В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Глинка, 5, выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
 - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода _____
 - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения _____
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø 12,5 мм (нагрелой)
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
5. Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовлетв.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
8. Освещение теплового узла, техподполья имеется
9. Наличие врезок гильз под термометры имеется
10. Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ _____

Дополнительные замечания: 1. Вставить теплового узла Ø 76-120.
2. Установить гильзы на ТЭ.
3. Изменить помещение э. узла.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены _____ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Контролер РРТО _____ *В.С. Кандина*

Представитель абонента _____ *Е.С. Семенов*

Инженер СТИиЭ _____ *И.Н. Квасова*

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ _____ *О.С. Щербакова*

Руководитель СТИиЭ
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____ *Д.В. Чуркин*

