



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 20 22 Г.

г. Воронеж

«22» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Петрова С.А.
и представители абонента ООО „ПКС“
Полехов В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, 25а, выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
 - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/ см²
 - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода _____
 - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения _____
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø 10 мм.
(на крышке)
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
5. Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовлетв.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
8. Освещение теплового узла, техподполья имеется
9. Наличие врезок гильз под термометры имеется
10. Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ _____

Дополнительные замечания: _____

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Замечания устранены _____ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО _____

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ _____

Руководитель СТИиЭ
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____

Шемурова С.И.

И.Н. Квасова

И.Н. Квасова

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин

Д.В. Чуркин