



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«27» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Конкина В.С.
и представители абонента ООО „ПКС“
Помехов В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, 33а, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании теплового ввода _____
 - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения _____
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø24
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
- Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовлетв.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлены.
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
- Освещение теплового узла, техподполья удовлетв.
- Наличие врезок гильз под термометры имеется
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
- Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ _____

Дополнительные замечания: Убедитель в помещении электрощитового узла.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Замечания устранены _____ 2022 г.

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО _____

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ _____

Руководитель СТИиЭ _____

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин