



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 20 22 Г.**

г. Воронеж

«04» 04 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Петрова Е.А.
и представители абонента ООО «ПКС»
Молыков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-ой Стрелецкой Дивизии, 8, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании теплового ввода -
 - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø 10 мм усманивлена, отлабирована
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения усманивлен, удовл.
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья удовл.
- Наличие врезок гильз под термометры имеются
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеются
- Отопление и остекление лестничных клеток имеется
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: Восстановить нормативное освещение тех. подполья. Усмановить лестницу для поиска в подвальное помещение, восстановить тепловую изоляцию Ø 50-100мм

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены _____ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО _____

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ _____

Руководитель СТИиЭ _____

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____

С.А. Петрова

Е.С. Денисов

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин