



## АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«04» 04 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Петрова С.Л.  
и представители абонента ООО «ПКС»  
Моняков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-ой Стрелковой Дивизии, 4а, выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
  - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода -
  - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) автоматика
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
5. Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовл.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения автоматика, услакован
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
8. Освещение теплового узла, техподполья освещено
9. Наличие врезок гильз под термометры имеются
10. Наличие врезок штуцеров под манометры имеются
11. Отопление и остекление лестничных клеток имеется
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: Восстановить тепловую изоляцию ф 54-11 м. Убрать посторонние предметы из помещения злев. узла.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация» 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Контролер РРТО \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_


Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_

Руководитель СТИиЭ \_\_\_\_\_

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_

  
  
И.Н. Квасова

  
О.С. Щербакова

  
Д.В.Чуркин