



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 20 22 Г.**

г. Воронеж

«13» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Петрова С.А.  
и представители абонента ООО «ТКЕ»  
Момыков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, 3а, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
  - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании теплового ввода -
  - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) удовл.  
шайба Ø 18 мм, установлена, опломбирована
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения имеется, удовл.
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья освещено
- Наличие врезок гильз под термометры имеются
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеются
- Отопление и остекление лестничных клеток имеется
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: восстановить коррозийное  
освещение тех. подполья, восстановить изоляцию  
трубопровода стояка Ø 57-18 мм; Ø 89-15 мм

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита



Контролер РРТО \_\_\_\_\_ *Е.С. Денисов*  
Представитель абонента \_\_\_\_\_ *Е.С. Денисов*  
Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_ *И.Н. Квасова*  
Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_ *О.С. Щербакова*  
Руководитель СТИиЭ \_\_\_\_\_ *Д.В. Чуркин*  
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_ *Д.В. Чуркин*